



Amtssigniert. SID2023061097034
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Imst
Umweltreferat

Elisa Neuner
Stadtplatz 1
6460 Imst
+43(0)5412/6996-5316
bh.imst@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at

Informationen zum rechtswirksamen Einbringen und
Datenschutz unter www.tirol.gv.at/information

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben
IM-BHYG/B-12/36-2023
Imst, 06.06.2023

**Immobilien Service West, Obsteig;
Kleinbadeteich Seepark Obsteig -
bäderhygienerechtliches Verfahren - Überprüfung;**

Verhandlungsschrift

Zutreffendes ist angekreuzt !

Ort der Amtshandlung	Beginn
Kleinbadeteich Obsteig;	14:20 Uhr;
Leiterin der Amtshandlung	
Elisa Neuner, Bezirkshauptmannschaft Imst;	
Weitere amtliche Organe und sonstige Anwesende	
Mag. Verena Müller, Amtssachverständige für technische Hygiene;	
Gegenstand der Amtshandlung	
Jährliche Überprüfung;	

Zum Zeitpunkt der Kontrolle herrscht schönes warmes Wetter sowie kein Badebetrieb. Die Anlage wird begangen und besichtigt. Dabei wird festgestellt, dass die herausragenden Vlies- und Folienteile eine allfällige Stolpergefahr darstellen.

Die Folienteile sind im Umgangsbereich mit Kies abzudecken oder durch ähnliche Maßnahmen der Mangel zu beheben.

Das Betriebstagebuch konnte seitens der Anwohnerin nicht vorgelegt werden, dies ist der Behörde nachzureichen.

Im Anschluss wird der Erste-Hilfe-Kasten begutachtet. Dabei wird festgestellt, dass die letzte Überprüfung 2021 stattgefunden hat. Eine Überprüfung des Erste-Hilfe-Kastens ist demnächst durchzuführen.

Weiters wird das wasserhygienische Gutachten von 2022 eingesehen. Dabei wird festgestellt, dass die Beprobungen am 14.06.2022 und 10.08.2022 durchgeführt wurden. Gemäß Bäderhygieneverordnung sind die Beprobungen monatlich durchzuführen sowie vor der Badesaison.

Weiters wird festgestellt, dass laut bäderhygienischen Gutachten nur einmal der pH-Wert überschritten wurde. Ansonsten liegen keine Grenzwertüberschreitungen vor.

Die abgebrochenen Befestigungsteile des Hinweisschildes bzgl. der Reinhaltung des Kleinbadeteichs sind zu erneuern.

Es ergeht sohin das Ersuchen um Übermittlung des Betriebstagesbuches sowie Bekanntgabe bis wann die vorgefundenen Mängel behoben werden. Um Erledigung wird bis längstens 31.07.2023 gebeten.

Keine weiteren Vorbringen.

Eine Kopie der Verhandlungsschrift wird verlangt von der Immobilien Service West.

Ende der Überprüfung um 14:40 Uhr.